



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Кемеровской области–Кузбассу
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@ yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района

пр. Шахтеров, 28, г. Прокопьевск, 653000
тел/факс (8-384-6) 611-550; тел. 610-101

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Киселевска
653000, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 28, тел/факс (8-384-6) 611-550; тел. 610-101

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 49/1/33

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Киселевского городского округа Детский сад № 41 комбинированного вида, должностному лицу – заведующему, Алексеевой Олесе Михайловне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Прокопьевского и Киселевского городских округов, Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору № 49 от "26" марта 2021 года,

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с

" 20 "	апреля	20	21	г. с	11	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин. Продолжительность	2 ⁰⁰
--------	--------	----	----	------	----	------	----	---------	----	------	----	------------------------	-----------------

проведена плановая выездная проверка Головешко Олегом Борисовичем - государственным инспектором Прокопьевского и Киселевского городских округов, Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовали: заведующий, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Киселевского городского округа Детский сад № 41 комбинированного вида, Алексеева Олеся Михайловна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение
---	--	---	---	---

1.	Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	ч. 2 ст. 4, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 71 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.11.2021	
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ч. 2 ст. 4, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 17 (б) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.11.2021	
3.	Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (аварийное освещение установлено не в полном объеме, отсутствует в коридорах 1 и 2 этажей).	ч. 2 ст. 4, ст. 82 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 37 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с предписанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор Прокопьевского
и Киселевского городских округов,
Прокопьевского муниципального округа
по пожарному надзору Головешко О.Б.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 20 » апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил: заведующий, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Киселевского городского округа Детский сад № 41 комбинированного вида, Алексеева Олеся Михайловна.

(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

« 20 » апреля 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору